

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Rodinný dům
Vlkov 28
391 81, Vlkov
katastrální území Vlkov nad Lužnicí
[784061]
parc. č. st. 25



Energetický specialista

Jaroslav Hlávka DiS.
Číslo oprávnění: 1180

Evidenční číslo

452327.0

Datum vydání

30.08.2022

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vlkov, 28
PSČ, místo: 391 81, Vlkov
K.ú., parcelní č.: Vlkov nad Lužnicí (784061), st. 25
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 138 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 92.6
■ elektřina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.97 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	294 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	707 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	673 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	17.9 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Jaroslav Hlávka, DiS.

Osvědčení č.: 1180

Kontakt: jhlavka@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 452327.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2022

Podpis: